

**DETALLE DE DEFECTOS EN LA
INSPECCION PERIODICA DE ASCENSORES.
CORTESIA DE A.T.I.S.A.E.**

CALIFICACION DEL DEFECTO	Nº. ASC	Nº. DEF	DESCRIPCION DEL DEFECTO.	Nº. VECES
DEFECTOS LEVES.	524	2310	Puertas de acceso y sus enclavamientos.	98
			Cable de tracción y sus amarres.	28
			Grupo tractor y sus mecanismos de freno.	100
			Paracaídas y limitador velocidad.	8
			Topes elásticos y amortiguadores.	70
			Alarma y parada de emergencia.	272
			Cabina y acceso a ésta.	130
			Contrapeso.	60
			Circuitos eléctricos de seguridad.	38
			Señalización y maniobras que afectan a la seguridad	92
			Hueco del ascensor.	502
			Cuarto de máquinas y poleas.	862
			Otros.	50
DEFECTOS GRAVES	1848	3388	Puertas de acceso y sus enclavamientos.	290
			Cable de tracción y sus amarres.	344
			Grupo tractor y sus mecanismos de freno.	178
			Paracaídas y limitador velocidad.	190
			Topes elásticos y amortiguadores.	18
			Alarma y parada de emergencia.	24
			Cabina y acceso a ésta.	486
			Contrapeso.	130
			Circuitos eléctricos de seguridad.	1122
			Señalización y maniobras que afectan a la seguridad	96
			Hueco del ascensor.	248
			Cuarto de máquinas y poleas.	146
			Otros.	116

DOCUMENTACION APARATOS ELEVADORES

DEFECTOS CRITICOS	52	56	Puertas de acceso y sus enclavamientos.	0
			Cable de tracción y sus amarres.	2
			Grupo tractor y sus mecanismos de freno.	0
			Paracaídas y limitador velocidad.	50
			Topes elásticos y amortiguadores.	4
			Alarma y parada de emergencia.	0
			Cabina y acceso a ésta.	0
			Contrapeso.	0
			Circuitos eléctricos de seguridad.	0
			Señalización y maniobras que afectan a la seguridad	0
			Hueco del ascensor.	0
			Cuarto de máquinas y poleas.	0
			Otros.	0