

INSTRUCCIÓN PARA AUTORIZAR TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO NAS INSTALACIÓNS DA UDC

RESUMO DE REVISIÓNS DA IT 01.PD.PRL.03

REVISIÓN NÚMERO	DATA INFORME FAVORABLE DO CSS	DETALLE DAS MODIFICACIÓNS
01	11 10 2024	O modelo de autorización adáptase a tres perfís de persoas traballadoras

RESUMO DE ACTUALIZACIÓNS

ACTUALIZACIÓN NÚMERO	DATA	DETALLE DAS ACTUALIZACIÓNS

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	1/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



ÍNDICE

1. OBXECTO
2. ALCANCE E ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. NORMATIVA APLICABLE
4. TRABALLOS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS
5. PERFÍS DO PERSOAL ENCARGADO DE REALIZAR DETERMINADAS OPERACIÓNS NAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS
6. REQUISITOS PARA REALIZAR TRABALLOS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS OU ACCEDER A ELAS
 - 6.1. Requisitos dos Traballadores Autorizados Usuarios
 - 6.2. Requisitos dos Traballadores Autorizados cuxa actividade non é propiamente mantementos
 - 6.3. Requisitos dos Traballadores Autorizados cuxa actividade é propiamente mantementos
7. NOMEAMENTO DE TRABALLADORES AUTORIZADOS

ANEXO I

Cuestionario para obter información relativa aos traballos con risco eléctrico

ANEXO II

Modelos de autorización

ANEXO III

Rexistro / listado do persoal autorizado

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	2/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



1. OBXECTO

O obxecto desta instrución é establecer as normas de seguridade necesarias para asegurar que os traballos con risco eléctrico desenvolto por persoal propio da UDC (ou alleo en aras á Coordinación de Actividades Empresariais) nas súas instalacións se leven a cabo baixo as condicións de seguridade que permitan a súa realización sen riscos ou baixo riscos controlados.

O fin desta instrución é definir a sistemática de autorización, tanto do persoal usuario se procede, como do persoal que realiza operacións de mantemento ou control das instalacións eléctricas de baixa tensión definidas no apartado 5.3. do Procedemento sobre execución, uso e mantemento das instalacións eléctricas interiores da UDC.

2. ALCANCE E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este documento será de aplicación ao persoal propio UDC (ou alleo en aras á Coordinación de Actividades Empresariais), cuxos postos de traballo ou actividade laboral requiran autorización personalizada para realizar determinadas actuacións ou tarefas nas instalacións interiores eléctricas dos centros universitarios, segundo o disposto no Real decreto 614/2001, do 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

3. NORMATIVA APLICABLE

- Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais.
- Lei de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais (Lei 54/2003, do 12 de decembro).
- Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.
- Real decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.
- Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos á utilización de lugares de traballo.
- Real decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais.
- Real decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo.
- Guía técnica de sinalización de seguridade e saúde no traballo.
- Real decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
Observacións	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



- Guía técnica para a utilización polos traballadores no traballo dos equipos de protección individual.
- Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias.
- Real decreto 314/2006 polo que se aproba o código técnico da edificación nos seus apartados HE-3 “eficiencia enerxética en instalacións de iluminación” e SU-4 “seguridade fronte a risco por iluminación inadecuada”.
- Real decreto 614/2001, do 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
- Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa protección fronte ao risco eléctrico conforme ao establecido no Rd 614/2001.

4. TRABALLOS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS INTERIORES

Todos os traballos en baixa tensión realizados nunha instalación eléctrica ou na súa proximidade que conleven un risco eléctrico, encomendados segundo o “Procedemento documentado sobre execución, uso e mantemento das instalacións eléctricas interiores da UDC (PD.PRL.03)” deberán ser realizados por un **traballador autorizado**, cunha formación teórica e práctica que o capacite para realizar de forma correcta os traballos, tal e como recolle esta instrución e o Rd 614/2001.

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) verificará que os traballadores que ocupan postos que levan implícita e/ou son comisionados á realización das tarefas con risco eléctrico cumpran cos requisitos respecto a formación e a aptitude para realizar os ditos traballos.

Unicamente os traballos executados sen tensión poderán ser realizados por calquera traballador cunha formación básica.

No cadro seguinte resúmese a formación/capacitación mínima dos traballadores, en función do tipo de tarefa.

CLASE DE TRABAJO	TRABALLOS SEN TENSIÓN		TRABALLOS EN TENSIÓN		MANIOBRAS, MEDICIÓN ENSAIOS E VERIFICACIÓN		TRABALLOS EN PROXIMIDADE		TRABALLOS EN EMPRAZAMENTOS CON RISCO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN	
Operación	Supresión e reposición da tensión	Execución dos traballos sen tensión	Realización	Repoñer fusibles	Medicións, ensaios e verificacións	Manobras locais	Preparación	Realización	Sen ATEX	Con ATEX
BAIXA TENSIÓN	A	T	C	A	A	A	A	T	Como mínimo	
ALTA TENSIÓN	C	T	C+AE	C (a distancia)	C ou C	A	C	A ou T vixiado	, A	C+P

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
Observacións	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



					auxiliado por A			por A		
T = CALQUERA TRABALLADOR A = AUTORIZADO C = CUALIFICADO C + AE = CUALIFICADO E AUTORIZADO POR ESCRITO C + P = CUALIFICADO E SEGUINDO UN PROCEDEMENTO					1.- Os traballos con riscos eléctricos en AT non poderán ser realizados por traballadores dunha empresa de traballo temporal (Real decreto 216/1999). 2.- A realización das distintas actividades contempladas farase segundo o establecido nas disposicións do Real decreto 614/2001.					

TRABALLADOR AUTORIZADO

O Real decreto 614/2001, do 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico, define ao Traballador Autorizado coma o traballador que foi autorizado polo empresario para realizar determinados traballos con risco eléctrico, en base a súa capacidade para facelos de xeito correcto, segundo os procedementos establecidos nese RD.

Segundo a Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa protección fronte ao risco eléctrico, traballador autorizado non é só aquel que recibiu a formación e información necesaria específica (como as especificadas dentro do art. 18 e 19 da Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais) para desempeñar as tarefas pertinentes, senón que debe ter unha autorización por parte do empresario para poder realizar este traballo baixo risco eléctrico de maneira eficiente, sexa cal sexa a tarefa concreta. Por iso, a capacidade para realizar unha función como traballador autorizado non é suficiente, por moito que o traballador dispoña dos coñecementos necesarios para desempeñar as tarefas sen ningunha dificultade.

A formación requirida para ser un traballador autorizado debe capacitar ao traballador para realizar de forma correcta as tarefas indicadas a continuación:

- a) As operacións e manobras necesarias para deixar sen tensión as instalacións de baixa tensión, conforme aos procedementos establecidos no Anexo II do Real decreto 614/2001.
- b) A reposición de fusibles nas instalacións de baixa tensión, nas condicións sinaladas na letra C) do Anexo III do Real decreto 614/2001.
- c) As manobras en alta e baixa tensión, de acordo co establecido no Anexo IV do Real decreto 614/2001.
- d) As medicións, ensaios e verificacións nas instalacións de baixa tensión, de acordo cos procedementos establecidos no Anexo IV do Real decreto 614/2001.
- e) Os traballos en proximidade de elementos en tensión (en baixa e alta tensión), de acordo co establecido no Anexo V do Real decreto 614/2001.
- f) A determinación da viabilidade de realizar traballos en proximidade de elementos en tensión en baixa tensión, segundo o establecido no Anexo V do Real decreto 614/2001.
- g) A vixilancia do cumprimento das medidas de seguridade nos traballos en proximidade, de acordo co establecido no Anexo V.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
Observacións	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



h) Os traballos en instalacións eléctricas en emplacementsos con risco de incendio, de acordo co contemplado no Anexo VI do Real decreto 614/2001.

TRABALLADOR CUALIFICADO

O Real decreto 614/2001, define ao Traballador Cualificado como o traballador autorizado que posúe coñecementos especializados en materia de instalacións eléctricas, debido a súa formación acreditada, profesional ou universitaria, ou a súa experiencia certificada de dous ou máis anos.

Segundo a guía técnica, o traballador cualificado sempre debe ser un traballador autorizado, polo que, un traballador pode realizar as tarefas baixo risco eléctrico debido aos seus coñecementos e formación recibidas en instalacións eléctricas, pero se non dispón dunha autorización previa do empresario non poderá realizar esas tarefas, polo tanto, a cualificación do mesmo é prioritaria e diferenciada entre ambos perfís do traballador.

A empresa ou empresas onde o traballador realizara o seu traballo con instalacións eléctricas encargárase da emisión dos certificados de experiencia correspondentes aos seus traballos realizados con anterioridade. No interior de cada certificado, debe indicarse o tipo de instalación ou instalacións nas que o traballador desenrolou as súas tarefas, para dispor dunha experiencia concreta e centrada en diferentes tipos de instalacións onde poida traballar, por encima de dispor dunha experiencia xeral en traballos con risco eléctrico.

5. PERFÍS DO PERSOAL ENCARGADO DE REALIZAR DETERMINADAS OPERACIÓNS NAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

Os distintos grupos ou perfís do persoal traballador que realiza tarefas nas instalacións eléctricas, ou que simplemente accede a elas como usuario das mesmas, require definir distintos niveis de formación, información ou autorización por parte da xerencia ou responsables correspondentes, para desenvolvesas. Hai tres tipoloxías ou figuras diferenciadas segundo a súa actividade:

5.1 O persoal traballador usuario de equipos e/ou instalacións eléctricas:

A formación e a información que require este persoal será o mais sinxela e breve posible, poden ser instrucións escritas ou verbais por parte do seu responsable, con indicacións precisas sobre as prácticas concretas que debe facer e cales debe evitar.

Este perfil corresponde no Procedemento sobre execución, uso e mantemento de instalacións eléctricas da UDC ao descrito no punto 5.3.1. Responsable da execución: Designado polo centro. Non precisa Equipos de Protección Individual. Esta autorización pode facerse ou non por escrito, segundo os casos.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	6/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



5.2. O persoal traballador cuxa actividade non é propiamente eléctrica, pero desenvolve determinadas tarefas en proximidade de instalacións eléctricas ou realiza algunhas reparacións con partes accesibles en tensión:

A formación e información que require este persoal debe ser específica e axustada ás medidas preventivas a adoptar, en función das características das tarefas encomendadas. Disporá de equipos de protección individuais (EPI), de ser o caso.

Tanto a formación que se precise como a necesidade de EPI's serán valorados e propostos polo persoal técnico dos servizos de prevención.

Este perfil corresponde no Procedemento sobre execución, uso e mantemento de instalacións eléctricas da UDC ao descrito no punto 5.3.1. Responsable da execución: Traballador autorizado.

5.3. Persoal traballador cuxa actividade profesional consiste, entre outras, en instalar, reparar ou manter as instalacións eléctricas:

Neste caso a formación, ademais da sinalada nos apartados anteriores, deberá ser máis completa e específica para cada tipo concreto de traballo que se deba realizar.

Disporá de equipos de protección individuais (EPI).

Tanto a formación que se precise como a necesidade de EPI's serán valorados e propostos polo persoal técnico dos servizos de prevención.

Este perfil corresponde no Procedemento sobre execución, uso e mantemento de instalacións eléctricas da UDC ao descrito no punto 5.3.1. Responsable da execución: Traballador autorizado.

As autorizacións correspondentes aos **puntos 5.2. e 5.3.** deben ser por escrito, e personalizadas, indicando a listaxe de traballos concretos para os que se autoriza, incluso valorar en cada caso a inclusión das tarefas específicas para as que NON está autorizada a persoa traballadora, por exemplo "NON se lle permiten realizar traballos en tensión".

6. REQUISITOS PARA REALIZAR TRABALLOS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS OU ACCEDER A ELAS**6.1. Requisitos dos Traballadores Autorizados Usuarios**

O persoal traballador usuario de equipos e/ou instalación eléctrica (por exemplo, accionar un interruptor), disporá da formación e a información sinxela e breve coas instrucións escritas ou verbais do que debe facer e as medidas preventivas precisas.

O Responsable correspondente, co asesoramento do SPRL se for necesario, facilitará as citadas instrucións por escrito aos traballadores designados para acceder como usuarios aos equipos ou instalacións.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	7/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



Anexo II: Modelo para AUTORIZACIÓN AO PERSOAL TRABALLADOR USUARIO DE EQUIPOS E/OU INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS**6.2. Requisitos dos Traballadores Autorizados cuxa actividade non é propiamente mantementos.**

O persoal traballador, cuxa actividade non é propiamente eléctrica, pero que desenvolve determinadas tarefas en proximidade de instalacións eléctricas ou realiza algunhas reparacións con partes accesibles en tensión (por exemplo algunhas conserxarías), cando a avaliación dos riscos deses postos de traballo ou as necesidades de execución de determinadas tarefas dos centros así o requiran, poderá ser traballador autorizado logo de acreditar dispoñer de:

1. Formación básica on line en risco eléctrico (2 horas).
2. Ficha acreditativa da entrega de material de protección individual segundo a avaliación dos riscos elaborada polo servizo de prevención.
3. Certificado médico de aptitude do servizo de prevención alleo da UDC.

Anexo II: Modelo para AUTORIZACIÓN TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO A PERSOAL CON ACTIVIDADE NON PROPIAMENTE ELÉCTRICA**6.3. Requisitos dos Traballadores Autorizados cuxa actividade é mantementos das instalacións.**

O persoal traballador cuxa actividade profesional consiste, entre outras, en instalar, reparar ou manter as instalacións eléctricas dos centros da UDC (por exemplo, algúns postos do servizo de obras), cando a avaliación dos riscos deses postos de traballo así o poña de manifesto e o requiran, poderá ser traballador autorizado logo de acreditar dispoñer de:

1. Cuestionario para obter información relativa aos traballos con risco eléctrico (Anexo I)
2. Ficha acreditativa da entrega de material de protección individual aos traballadores.
3. Copia compulsada da formación profesional que posúen (títulos, certificados de formación en prevención de riscos laborais...).
4. Acuse de recepción e lectura das Instrucións técnicas para os traballadores con risco eléctrico en instalación de baixa tensión.
5. Certificado médico de aptitude do servizo de prevención alleo da UDC.

Anexo II: Modelo para AUTORIZACIÓN TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO A PERSOAL CON ACTIVIDADE PROPIAMENTE ELÉCTRICA**Requisito dos Recursos Preventivos:**

Poderá ser Recurso Preventivo o persoal con formación de nivel básico de prevención de riscos laborais de 50 horas ou 60 horas, de acordo co artigo 35 do Regulamento dos Servizos de Prevención (Rd 39/1997), aportando o certificado correspondente.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
Observacións	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



7. NOMEAMENTO DE TRABALLADOR AUTORIZADO

Verificada a documentación requirida no apartado anterior polos técnicos do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, logo do conformidade dos Responsables das persoas encargadas das tarefas descritas, remitirase á xerencia a proposta de nomeamentos solicitados ou requiridos, segundo os casos.

Unha vez asinada a autorización o SPRL xestionará o envío do expediente completo aos responsables dos centros ou dos servizos correspondentes e arquivará os documentos xunto cun rexistro/listado de persoal autorizado na UDC (Anexo III).

O responsable do traballador será a persoa encargada de custodiar e actualizar a dita documentación despois do seu nomeamento.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	9/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



ANEXO I da IT 01 do PD.PRL.03

CUESTIONARIO PARA OBTEN INFORMACIÓN RELATIVA AOS TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO

NOME E APELIDOS:

CENTRO DE TRABALLO:

DATA:

INDIQUE TODOS AS TAREFAS QUE REALICE EN QUE POIDA EXISTIR RISCO ELÉCTRICO

MARQUE AS FERRAMENTAS E OS EQUIPOS DE TRABALLO DE QUE DISPOÑA PARA TRABALLOS ELÉCTRICOS
☐ FERRAMENTA ILLADA 
☐ POLÍMETRO 
☐ PINZA AMPERIMÉTRICA
☐ OUTROS:(indique cales)

INDIQUE OS MEDIOS AUXILIARES DE QUE DISPOÑA
☐ ALFOMBRA ILLANTE 
☐ TEAS VINÍLICAS ILLANTES
☐ CAPUCHOS ILLANTES
☐ VAÍÑAS ILLANTES
☐ DISPOSITIVO PARA POSTA A TERRA E EN CURTOCIRCUÍTO 
☐ OUTROS: (INDIQUE CALES)

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico		Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro		Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións			Páxina	10/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==			
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).			



ANEXO I da IT 01 do PD.PRL.03

CUESTIONARIO PARA OBTEN INFORMACIÓN RELATIVA AOS TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO

NOME E APELIDOS:

CENTRO DE TRABALLO:

DATA:

INDIQUE OS EQUIPOS DE SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO DE QUE DISPOÑA	
☐ CINTAS	
☐ VALOS DE MATERIAL NON CONDUTOR	
☐ SINAIS	
☐ CARTEIS	

INDIQUE OS EQUIPOS DE CONSIGNACIÓN (SINALIZACIÓN E BLOQUEO DE QUE DISPOÑA)	
☐ CADEADOS	
☐ ETIQUETAS	
☐ SISTEMA DE BLOQUEO DE APARAMENTA ELÉCTRICA	

INDIQUE OS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA TRABALLOS ELÉCTRICOS DE QUE DISPOÑA	
☐ LUVAS ILLANTES BT UNE-EN 60903	
☐ PANTALLA FACIAL CONTRA ARCO ELÉCTRICO UNE-EN 166	
☐ CASCO ILLANTE	
☐ ROUPA DE TRABALLO ESPECÍFICA, RESISTENTE AO LUME, SEN ACCESORIOS METÁLICOS	
☐ CALZADO ILLANTE UNE-EN 345	

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora	
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17	
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39	
Observacións		Páxina	11/19	
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==			
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).			

ANEXO I da IT 01 do PD.PRL.03**CUESTIONARIO PARA OBTEN INFORMACIÓN RELATIVA AOS TRABALLOS
CON RISCO ELÉCTRICO**

NOME E APELIDOS:
CENTRO DE TRABALLO:
DATA:

INDIQUE A CUALIFICACIÓN E/OU EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TRABALLOS ELÉCTRICOS DE QUE DISPOÑA		
☐ CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:		
☐ EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TRABALLOS ELÉCTRICOS:		
FORMACIÓN PROFESIONAL EN TRABALLOS ELÉCTRICOS:		
CURSO RECIBIDO:	N.º HORAS	ENTIDADE FORMATIVA:
☐		
☐		
☐		

SINATURA:.....

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	12/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



ANEXO II da IT 01 do PD.PRL.03

AUTORIZACIÓN TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO A PERSOAL CON ACTIVIDADE NON PROPIAMENTE ELÉCTRICA

D. con DNI como
xerente da Universidade da Coruña

AUTORIZA, conforme ao disposto no Artigo 5 e no punto 14 do Anexo I do Real Decreto 614/2001 de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico, a:

D. con DNI

para efectuar determinados traballos¹ con Risco Eléctrico, con base á súa capacidade para facelos de forma correcta segundo os procedementos establecidos no dito Real Decreto, e na posesión dos coñecementos especializados en materia de instalacións eléctricas.

E para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente autorización

En A Coruña, a de de 20.....

Asdo.:

¹ Relaciónanse a continuación os traballos autorizados.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	13/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



RELACIÓN DE TRABALLOS QUE PODE REALIZAR A PERSOA AUTORIZADA

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		Estado	Data e hora	
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico		Asinado	15/10/2024 08:08:17	
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro		Asinado	14/10/2024 16:48:39	
Observacións			Páxina	14/19	
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==				
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).				

ANEXO II da IT 01 do PD.PRL.03

AUTORIZACIÓN TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO A PERSOAL CON ACTIVIDADE PROPIAMENTE ELÉCTRICA

D. con DNI como
xerente da Universidade da Coruña

AUTORIZA, conforme ao disposto no Artigo 5 e no punto 14 do Anexo I do Real Decreto 614/2001 de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico, a:

D. con DNI

para efectuar determinados traballos² con Risco Eléctrico, con base á súa capacidade para facelos de forma correcta segundo os procedementos establecidos no dito Real Decreto, e na posesión dos coñecementos especializados en materia de instalacións eléctricas.

E para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente autorización

En A Coruña, a de de 20.....

Asdo.:

² Relaciónanse a continuación os traballos autorizados.

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	15/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



RELACIÓN DE TRABALLOS QUE PODE REALIZAR A PERSOA AUTORIZADA

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		Estado	Data e hora	
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico		Asinado	15/10/2024 08:08:17	
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro		Asinado	14/10/2024 16:48:39	
Observacións			Páxina	16/19	
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==				
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).				

ANEXO II da IT 01 do PD.PRL.03

AUTORIZACIÓN AO PERSOAL TRABALLADOR USUARIO DE EQUIPOS E/OU INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

D.como Responsable da empresa.....

AUTORIZA, conforme ao disposto no Artigo 5 e no punto 14 do Anexo I do Real Decreto 614/2001 de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico, a:

D. con DNI

Acceder ás instalacións descritas no apartado seguinte e a realizar as accións requiridas segundo as instrucións recibidas e incluídas nesta autorización.

E para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente autorización

En A Coruña, a dede 20.....

Asdo.:

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	17/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



INSTRUCCIÓNS PARA DESENVOLVER AS ACTUACIÓNS PARA AS QUE SE AUTORIZA

Centro:

Elementos aos que se accede e localización:

Información coas indicacións precisas a realizar:

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
Observacións	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



ANEXO III da IT 01 do PD.PRL.03

LISTADO DE TRABALLADORES AUTORIZADOS NA UDC				
TRABALLADOR	DNI	CENTRO	POSTO DE TRABAJO	DATA AUTORIZACIÓN
Traballador Autorizado pola xerencia da UDC para realizar determinados traballos con risco eléctrico, en base á súa capacidade para facelos de forma correcta, segundo os procedementos establecidos no Real decreto 614/2001, do 8 de xuño.				

Código Seguro De Verificación	bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:17
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:39
Observacións		Páxina	19/19
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/bXC00YCH2NqYnhq6SLqjjQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		

